АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ АСУ НО

КАРТА ЗАКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ

ЭЛЕМЕНТ	СВЕДЕНИЯ ОБ ИНТЕГРАЦИИ	ПРИМЕЧАНИЕ
Состав ШАУ НО		
Контроллер ШАУ НО с GSM модемом [1]	+	
Счетчик электроэнергии [2]		
Технологический пульт с ЖК индикатором [3]		
Внутренний обогрев ШАУ НО [1]		
Количество каналов управления нагрузками		
Ток нагрузок [4]		
Контроль состояния оборудования с выходом типа «сухой контакт» [5]		
1. Вход для датчика пожара		
2. Вход для датчика охраны		
3.		
4.		
Дистанционный мониторинг и управление		
Программное обеспечение центрального диспетчерского пункта [1]		
Дополнительные сведения		
Дополнительные требования в произвольной форме		

[1] Указать «+», при наличии элемента/функции, «-» - при отсутствии.

[2] Счетчик электроэнергии.

1. **«ВСТРОЕННЫЙ (МЕРКУРИЙ)» -** включить в комплект поставки (интегрировать в ШАУ НО) счетчик электроэнергии МЕРКУРИЙ.
2. **«ВНЕШНИЙ (МЕРКУРИЙ)» -** обеспечить возможность подключения внешнего (уже имеющегося) счетчика электроэнергии МЕРКУРИЙ по интерфейсу RS-485.
3. **«ВНЕШНИЙ (МАРКА И МОДЕЛЬ СЧЕТЧИКА)» -** обеспечить возможность подключения по интерфейсу RS-485 внешнего (уже имеющегося) счетчика электроэнергии, марка и модель которого определяется в соответствии со значением в скобках.
4. **«ОТСУТСТВУЕТ» -** счетчик электроэнергии отсутствует.

Примечание. Возможность подключения к ШАУ НО внешнего прибора учета не из модельного ряда счетчиков электроэнергии МЕРКУРИЙ, повлечет за собой доработку программы микроконтроллера, что скажется на сроках поставки оборудования.

[3] Технологический пульт с ЖК индикатором.

1. **«ВСТРОЕННЫЙ» -** технологический пульт с ЖК индикатором интегрирован в ШАУ НО.
2. **«ВНЕШНИЙ» -** переносной вариант технологический пульта.
3. **«ОТСУТСТВУЕТ» -** технологический пульт с ЖК индикатором отсутствует.

[4] Ток нагрузок.

Указать допустимый ток контактов главных цепей пускателей интегрируемых в ШАУ НО. При отсутствии потребности в интегрированных силовых элементах, указать значение «**БЕЗ ПУСКАТЕЛЕЙ**».

[5] Вход типа «сухой контакт».

Для каждого из датчиков указать параметры реакции: «**НА ЗАМЫКАНИЕ**» или «**НА РАЗМЫКАНИЕ**». Указать «**НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**» - при отсутствии датчика.